

**Veröffentlichungspflichten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG
2023**

Ziffer 1.

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Jahreshöchstlast (Entnahmen)	HS	HS/MS	MS	MS/NS
je Netzebene in kW	11.315	38.623	27.614	24.815

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

Ziffer 2.

rechnerische Netzverluste:	6.576.709 kWh/a
davon Umspannung Hoch-/Mittelspannung	158.537 kWh/a
Mittelspannung	2.022.905 kWh/a
Umspannung Mittel-/Niederspannung	1.364.542 kWh/a
Niederspannung	3.030.725 kWh/a

Ziffer 3.

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	Höchstlast:	19.547 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		
Summenlast der Netzverluste:	Höchstlast:	1.211 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Ziffer 4.

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden:	Höchstlast:	20.319 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Punkt 5.

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
vorgelagerte Netzebene	HS (Messwerte)	HS/MS (Messwerte)	MS (*)	MS/NS (*)
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	11.315	11.339	27.614	25.309
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh (einschließlich vorgelagerte Netzbetr.)	29.418.567	29.677.799	136.454.221	122.844.497

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

* Lastverlauf hochgerechnet

Ziffer 6.

Netzeinspeisungen in kWh

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisungen dezentraler Erzeuger	0	172.612.741	0	9.772.113
Rückspeisungen aus nachgelagerter Ebene	2.301.409	0	0	-

Lastverlauf siehe separate csv-Datei. (Lastverlauf NS geschätzt)

Ziffer 7. Siehe Ziffer 2 und Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV.

Die Angabe der Daten erfolgt vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.