

**Veröffentlichungspflichten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG
2024**

Ziffer 1.

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Jahreshöchstlast (Entnahmen)				
je Netzebene in kW	62.768	37.750	26.872	24.755

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

Ziffer 2.

rechnerische Netzverluste:	6.437.168 kWh/a
davon	
Umspannung Hoch-/Mittelspannung	413.396 kWh/a
Mittelspannung	1.960.532 kWh/a
Umspannung Mittel-/Niederspannung	1.329.026 kWh/a
Niederspannung	2.734.213 kWh/a

Ziffer 3.

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	Höchstlast:	21.109 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		
Summenlast der Netzverluste:	Höchstlast:	4.303 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Ziffer 4.

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden:	Höchstlast:	19.079 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Punkt 5.

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
vorgelagerte Netzebene	HS	HS/MS	MS	MS/NS
	(Messwerte)	(Messwerte)	(*)	(*)
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	56.293	35.937	26.872	24.626
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh (einschließlich vorgelagerte Netzbetr.)	90.521.360	84.004.811	132.902.614	120.314.194

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

* Lastverlauf hochgerechnet

Ziffer 6.

Netzeinspeisungen in kWh

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisungen dezentraler Erzeuger	182387931	35.794	0	11.450.653
Rückspeisungen aus nachgelagerter Ebene	2.482.959	0	0	-

Lastverlauf siehe separate csv-Datei. (Lastverlauf NS geschätzt)

Ziffer 7. Siehe Ziffer 2 und Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV.

Die Angabe der Daten erfolgt vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.